

Trinkwasserwerte für Ottersweier und Unzhurst



Für Ottersweier und Unzhurst gelten folgende Trinkwasserwerte:

Versorgungszone	Ottersweier, Unzhurst, Breithurst, Hatzenweier, Specklach, Haft	
Wasserherkunft	Pumpwerk Balzhofen, Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	
Wasserhärte:	weich, 1,5 mmol/l, entspricht 8,1 Grad dH	
pH-Wert	8,15	
Wasserqualität		
Parameter	Probe (mg/l)	Grenzwert (mg/l)
Calcium	49	
Magnesium	5,2	
Natrium	3,5	200
Kalium	0,6	
Mangan	< 0,005	0,05
Ammonium (NH₄)	< 0,05	0,5
Sulfat	17	250
Nitrat	< 2,0	50
Analyse	Diese Angaben basieren auf einer Untersuchung des SchwarzwaldWASSER Labor vom 20.03.2018	

Versorgungszone	Hub/Hard	
Wasserherkunft	Grunmattquelle, Stadtwerke Bühl	
Wasserhärte:	Weich, 0,7 mmol/l, entspricht 4,0 Grad dH	
pH-Wert	8,11	
Wasserqualität		
Parameter	Probe (mg/l)	Grenzwert (mg/l)
Calcium	27	
Magnesium	1,1	
Natrium	6,6	200
Kalium	0,7	
Eisen	< 0,02	0,2
Mangan	< 0,005	0,05
Ammonium (NH₄)	< 0,05	0,5
Chlorid	6,3	250
Sulfat	14	250
Nitrat	6,5	50
Analyse	Diese Angaben basieren auf einer Untersuchung des SchwarzwaldWASSER Labor vom 20.03.2018	

Die Bürger werden gebeten, den Waschmitteleinsatz entsprechend zu dosieren und die Einstellungen an den hauseigenen Enthärtungsanlagen zu überprüfen. Damit helfen Sie mit, unsere Umwelt und Gewässer zu schonen.

Gemeinde Ottersweier
Eigenbetrieb Gemeindewerke